



GIBI ESTINTORI s.r.l.

20023 CERRO MAGGIORE (MI) Italy – Viale Kennedy

Tel. 0331.519.801 – Fax 0331.516.197

E-mail: gibiestintori@libero.it – Internet: www.gibiestintori.it

Cod. Fisc. E Part. I.V.A. 08290750150

REA n. 1212975 C.C.I.A.A. Milano – Reg. Imp. N. 257753/6737/3 Trib. Milano



azienda certificata UNI EN ISO 9002
certificato N° 04100 11443

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ D.M. 07 /01/2005

Si dichiara ai sensi del D.M. 06/03/1992 - che l'estintore sotto indicato è conforme al prototipo approvato dal Ministero dell' Interno , - UNI 9492

Costruttore **GIBI ESTINTORI SRL** - Codice Identificazione **019**

Tipo estintore " **PM 50**" a polvere kg 50 per l'estinzione di fuochi classe A B C

Con capacita' di estinzione " **A B1 C**"

Estremi di approvazione DCPST/A6/2883/153 C sott 27 (ATTO DI RINNOVO)

Anno di costruzione: _____

N. di matricola: _____

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ In riferimento alla direttiva 97/23/CE (PED)- Modulo C1

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' CE N° 0045 CE-PED

Ente notificato : TUV NORD CERT GmbH & Co. KG Grosse Bahnstrasse 31 22525 Hamburg (Germany)

Specifiche tecniche : EN3

Procedura di valutazione di conformità utilizzata per l'insieme : Mod. B+C1, Cat. III

Modulo B serbatoio : Certificato N° **BB-I-MI-02-05-000789-001 (nb0036 PT32BAR) or CE-PED-B-FBA010-02-ITA(PT 26BAR)**

Modulo B insieme : Certificato N° **07 202 3637 Z 0006/2/0007 rev 02**

Modulo B Valvola : Certificato N° **DGR-0036-QS-287-04 (nb0036;21-26 BAR)**

Noi attestiamo che, salvo eccezioni o deroghe sopra indicate, la presente fornitura è stata fabbricata conformemente sotto tutti gli aspetti alle norme ed ai regolamenti del mercato che ad essa si riferiscono e che, dopo l'effettuazione dei controlli secondo nostre procedure interne, risponde altresì alle specifiche tecnico- qualitative richieste dal Committente.

Ente notificato incaricato della sorveglianza del sistema qualità : TUV NORD CERT GmbH & CO.

Norma di riferimento: EN ISO 9001:2000

N. di certificato: 78100034255

La manutenzione del presente estintore deve essere affidata affinché non decada l'approvazione , alla società costruttrice o ad uno dei suoi Centri di Assistenza Tecnica - autorizzati.

La GIBI ESTINTORI SRL non risponde ad eventuali manomissioni in caso di affidamento a terzi.

Il Legale Rappresentante