



**Ministero dell'Interno**

Dipartimento dei Vigili del Fuoco,  
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica  
AREA VI - Protezione Attiva


28 GEN. 2004

Alla Soc. GIBI ESTINTORI S.r.l.  
Viale KENNEDY s.n.c.  
20023 Cerro Maggiore (MI)

Prot. DCPST/A6/573/153 sott. 27

**Oggetto:** Rinnovo Omologazione dell'estintore carrellato d'incendio della Società GIBI Estintori S.r.l. denominato "PM100" a polvere, da 100 Kg. con capacità estinguente A - B1 - C.

Si trasmette, allegato alla presente, l'atto di rinnovo dell'omologazione dell'estintore carrellato d'incendio indicato in oggetto.

  
IL DIRIGENTE  
(Dott. Ing. Maurizio E. ADDATO)



Roma, 27 NOV. 1998 19

*Ministero dell'Interno*  
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE  
E DEI SERVIZI ANTINCENDI  
SERVIZIO TECNICO CENTRALE

Ispettorato Attività e Normative  
Speciali di Prevenzione Incendi

Divisione \_\_\_\_\_ Sez. \_\_\_\_\_  
Prot. N.° NS 5404 Allogati  
4115/3650/27

Al la Ditta GIBI ESTINTORI S.r.l.  
Via Valsesia  
20027 RESCALDINA (MI)

Risposta al Foglio del  
Div. \_\_\_\_\_ Sez. \_\_\_\_\_ N.° \_\_\_\_\_

OGGETTO: Omologazione dell'estintore carrellato d'incendio della  
ditta GIBI denominato "PM 100" tipo A POLVERE classi  
"A-B-C" capacità estinguente "A-B1-C".  
Trasmissione atti.

e. p.c. Alla Direzione del Centro  
Studi ed Esperienze  
Piazza Scilla, 2  
00178 CAPANNELLE - ROMA

Ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale 6 marzo  
1992, si trasmette in allegato l'atto di omologazione dell'estintore  
carrellato d'incendio indicato in oggetto.

IL CAPO DELL'ISPETTORATO  
(Dott. Ing. Concetto APRILE)

SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
Ispettorato Attività e Normative  
Speciali di Prevenzione Incendi



45



Mod. 3 PC

# Ministero dell'Interno

## DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto ministeriale 6 marzo 1992 concernente "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione della capacità estinguente e per l'omologazione degli estintori carrellati d'incendio";

VISTA l'istanza presentata dalla ditta GIBI ESTINTORI S.r.l. Codice Costruttore 019 sita in via Valsesia - 20027 RESCALDINA (MI), per ottenere l'omologazione dell'estintore carrellato d'incendio di propria produzione denominato "PM 100" tipo a polvere da Kg. 100 CLASSI A-B-C CAPACITA' ESTINGUENTE A-B1-C;

VISTO il certificato di prova n° 006 PRATICA N° LEC/98/006, emesso il 03 agosto 1998 dal Laboratorio CSI S.p.A. viale Lombardia, 20 - 20021 BOLLATE (MI) nonchè i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso;

### S I O M O L O G A

con il numero di codice MIO19ECP100AB1C003, il prototipo dell'estintore carrellato d'incendio denominato "PM 100" tipo a polvere da Kg. 100 CLASSI A-B-C CAPACITA' ESTINGUENTE A-B1-C prodotto dalla ditta GIBI ESTINTORI S.r.l. Codice Costruttore 019 sita in via Valsesia - 20027 RESCALDINA (MI) e se ne AUTORIZZA la riproduzione, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa.

Sul marchio e sulla dichiarazione di conformità afferenti ad ogni fornitura di estintori carrellati oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati oltre al codice di omologazione e agli estremi del presente atto di omologazione di cui all'art. 3 punto 6 del D.M. 06/03/1992, il numero di codice e la data dell'omologazione stessa.

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e del decreto ministeriale 6 marzo 1992, anche quelli che possono riguardare l'applicazione delle normative vigenti in materia di apparecchi a pressione.

Roma, **26 NOV. 1998**

Fasc. 4115/3/C sott. 27

L'ISPETTORE GENERALE CAPO  
(Dott. Ing. Salvatore FIADINI)

N.B.: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE E' RIPRODUCIBILE  
UNICAMENTE NELLA SUA INTEGRALE STESURA



**DIREZIONE CENTRALE PER  
LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA VI - PROTEZIONE ATTIVA**

Codice omologazione M1019ECP100AB1C003

Del 26/11/1998

Validità rinnovata al 26/11/2008

**IL DIRETTORE CENTRALE**  
*Dott. Ing. BARTI Roberto*

26 NOV 1998

L'ESPRESSO  
Dott. Ing. Roberto Barti

M.B.: IL PRESIDENTE DEL COMITATO DI GARANZIA E SOSPENSIONE  
INFORMAZIONE NELLA SUA INTERNA SCELTA