



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
AREA VI – Protezione Attiva

DCPST/A6/ 2930 /153 sott. 27

Roma,

8 MAG. 2006

Alla Soc. Gibi Estintori S.r.l.
Via J.F. Kennedy, s.n.c.
20023 CERRO MAGGIORE (MI)

e, p.c. Laboratorio TE.S.I. S.r.l.
Via Provinciale Casilina -Sgurgola
03012 Anagni (FR)

Oggetto: Omologazione estintore portatile d'incendio secondo D.M. 7/01/2005 della Società .
Gibi Estintori S.r.l. denominato " P12 " a polvere da 12 kg. con capacità estinguente
55A - 233B - C .

Si trasmette, allegato alla presente, l'atto di omologazione dell'estintore portatile d'incendio
indicato in oggetto.

Il Laboratorio TE.S.I. S.r.l. , che legge per conoscenza, è autorizzato a restituire
all'interessato uno dei campioni debitamente punzonato.

Gli esemplari del prototipo omologato, punzonati dal Laboratorio che ha emesso il
certificato di prova, devono essere conservati per **dieci** anni in **n° di tre** a cura del produttore
e in numero di **tre** a cura del laboratorio, per i controlli di cui all'art. 9 del D.M. 7/01/2005.

IL DIRIGENTE

(Dott. Ing. Maurizio D'ADDATO)



8 MAG. 2005

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILE DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA VI PROTEZIONE ATTIVA

VISTO il decreto del ministero dell'Interno 7 gennaio 2005 intitolato "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili d'incendio", (G.U. n° 28 del 4/02/2005) ;

VISTA la norma tecnica UNI EN 3/7:2004 concernente gli estintori portatili d'incendio;

VISTA l'istanza presentata dalla società **GIBI ESTINTORI S.r.l.** Codice Costruttore **019** sita in **Via Kennedy, s.n.c. - 20023 Cerro Maggiore (MI)** per ottenere l'omologazione dell'estintore portatile d'incendio di propria produzione denominato " **P12** " a polvere da **12 Kg.** capacità estinguente " **55A - 233B - C** ";

ESAMINATA la documentazione presentata certificato di prova e rapporto di prova n° **059-B** del 24/03/2006 emessa dal Laboratorio TE.S.I. S.r.l. nonché i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso;

SI OMOLOGA

l'estintore portatile d'incendio denominato " **P12** " a polvere da **12 Kg.** capacità estinguente " **55A - 233B - C** " prodotto dalla società **GIBI ESTINTORI S.r.l.** Codice Costruttore **019** sita in **Via Kennedy, s.n.c. - 20023 Cerro Maggiore (MI)** e se ne **autorizza** la riproduzione, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa a condizione che la produzione di serie sia conforme al prototipo omologato, ed assuma una nuova numerazione della matricola progressiva ad iniziare dal numero 1.

Il produttore si impegna (art. 8 punto 1 del D.M. 7 gennaio 2005) a garantire la conformità della produzione al prototipo omologato; ad impiegare nella produzione materiali, componenti e accoppiamenti conformi alla Direttiva 97/23/CE (decreto legislativo n. 93/2000) ; emettere per ogni estintore la dichiarazione di conformità di cui all'art. 3 lettera f ; fornire a corredo di ogni esemplare il libretto uso e manutenzione di cui all' art. 3 lettera g ; punzonare sull'estintore l'anno di costruzione , il numero di matricola progressivo e il codice costruttore punto 3 dell'art. 9.

La presente omologazione ha **validità di anni 5** a decorrere dalla data di rilascio (art. 10 D.M. 7 gennaio 2005).

All'intestatario della presente omologazione nonché a tutti i soggetti comunque interessati, si richiamano gli obblighi di legge derivanti dall'applicazione del sopracitato decreto ministeriale.

VISTO: IL DIRIGENTE AREA VI

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ing. Roberto BARZI)

N.B.: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE
NELLA SUA INTEGRALE STESURA

