



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
AREA VI – Protezione Attiva

- 3 LUG. 2007

Prot. DCPST/A6/ 3624 /153 sott. 27

la Soc. GIBI ESTINTORI S.r.l.
Via J. F. Kennedy , 41
20023 Cerro Maggiore (MI)

e, p.c. Al Laboratorio TE.S.I. S.r.l.
Via Prov.le Casilina/Staz. Sgurgola
03012 Anagni (FR)

Oggetto: Omologazione estintore portatile d'incendio secondo D.M. 7/01/2005 della Società GIBI ESTINTORI S.r.l. denominato "PK5" a biossido di carbonio da 5 kg. con capacità estinguente 113B.

Si trasmette, allegato alla presente, l'atto di omologazione dell'estintore portatile d'incendio indicato in oggetto.

Il Laboratorio TE.S.I. S.r.l. , che legge per conoscenza, è autorizzato a restituire all'interessato uno dei campioni debitamente punzonato.

Gli esemplari del prototipo omologato, punzonati dal Laboratorio che ha emesso il certificato di prova, devono essere conservati per **dieci** anni in **n° di tre** a cura del produttore e in numero di **tre** a cura del laboratorio, per i controlli di cui all'art. 9 del D.M. 7/01/2005

IL DIRIGENTE

(Dott. Ing. Maurizio D'ADDATO)



- 3 LUG. 2007.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA VI PROTEZIONE ATTIVA

VISTO il decreto del ministero dell'Interno 7 gennaio 2005 intitolato "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili d'incendio", (G.U. n° 28 del 4/02/2005);

VISTA la norma tecnica UNI EN 3/7:2004 concernente gli estintori portatili d'incendio;

VISTA l'istanza presentata dalla società **GIBI ESTINTORI S.r.l.** Codice Costruttore **019** sita in **Via Kennedy, s.n.c. - 20023 Cerro Maggiore (MI)** per ottenere l'omologazione dell'estintore portatile d'incendio di propria produzione denominato "**PK5**" a biossido di carbonio da **5 Kg.** capacità estinguente "**113B**";

ESAMINATA la documentazione presentata certificato di prova e rapporto di prova n° **096-B** del 22/05/2007 emessa dal Laboratorio TE.S.I. S.r.l. nonché i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso; **a modifica** della precedente documentazione n° **042-B** del 16/12/2005 emessa dal Laboratorio TE.S.I. S.r.l., per la sola capacità estinguente;

SI OMOLOGA

l'estintore portatile d'incendio denominato "**PK5**" a biossido di carbonio da **5 Kg.** capacità estinguente "**113B**"; prodotto dalla società **GIBI ESTINTORI S.r.l.** Codice Costruttore **019** sita in **Via Kennedy, s.n.c. - 20023 Cerro Maggiore (MI)** e se ne **autorizza** la riproduzione, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa a condizione che la produzione di serie sia conforme al prototipo omologato, ed assuma una nuova numerazione della matricola progressiva ad iniziare dal numero 1.

Il produttore si impegna (art. 8 punto 1 del D.M. 7 gennaio 2005) a garantire la conformità della produzione al prototipo omologato; ad impiegare nella produzione materiali, componenti e accoppiamenti conformi alla Direttiva 97/23/CE (decreto legislativo n. 93/2000); emettere per ogni estintore la dichiarazione di conformità di cui all'art. 3 lettera f; fornire a corredo di ogni esemplare il libretto uso e manutenzione di cui all'art. 3 lettera g; punzonare sull'estintore l'anno di costruzione, il numero di matricola progressivo e il codice costruttore punto 3 dell'art. 9.

La presente omologazione ha **validità di anni 5** a decorrere dalla data di rilascio (art. 10 D.M. 7 gennaio 2005). La precedente Omologazione DCPST/A6/1234/153 Sott. 27 del 9/2/2006 dovrà intendersi in pari data **annullata**.

All'intestatario della presente omologazione nonché a tutti i soggetti comunque interessati, si richiamano gli obblighi di legge derivanti dall'applicazione del sopracitato decreto ministeriale.

VISTO: IL DIRIGENTE AREA VI

N.B.: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE
NELLA SUA INTEGRALE STESURA



DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ing. Roberto BARZI)