

ESTINTORI CARRELLATI

D.M. 6 Marzo 1992 - UNI 9482



ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE DA Kg 100 Art. P100 classe di fuoco A-B1-C

Elenco parti di ricambio

pos.	descrizione	cod.
1	valvola completa	VA50
2	spina di sicurezza	SP35
3	valvola di sicurezza (optional)	VA160
4	pistoncino	RIC05
5	or sede valvola	GUA50
6	pescante	TU110
7	manometro	MAN350R
8	manichetta	MA70
9	sigillo in plastica rosso	RIC120
10	serbatoio	SER100
11	polvere ABC 40%	ABC40%
12	ruote Ø 400	RU400
13	valvola a sfera 3/4 MF	VA60
14	cono diffusore	CO220



1



caratteristiche tecniche

coppia di serraggio	157 N/M
peso totale	140 kg
serbatoio Ø	360 mm
materiale	DC 04
spessore	2 mm
altezza totale	1350 mm
larghezza totale	620 mm
estinguente	polvere ABC 40%
propellente	azoto o aria deumidificata
carica nominale	100 kg
tempo di scarica circa	56 s
lunghezza del getto circa	13 M
pressione di esercizio	15 bar a 20 °C
pressione di collaudo conforme 97/23/CE	32 bar
pressione di scoppio	> 55 bar
temperatura di lavoro	-20°C +60°C



Materiali solidi organici
legno, gomma e tessuti



Liquidi infiammabili
petrolio, benzina ecc.



Gas infiammabili
metano, propano ecc.

La manutenzione dell'estintore deve essere eseguita da personale esperto e qualificato con periodicità prevista dalla normativa DPR 547/1955, UNI 9994 ed in accordo alla D.M. 10/03/1998. L'estintore è coperto da garanzia di mesi 12 dalla data della fornitura e comprende l'eventuale riparazione o totale sostituzione delle parti che risultassero non efficienti per difetti di produzione. Per usufruire della garanzia dell'estintore deve essere reso in porto franco in fabbrica. La garanzia non ha validità in caso manomissione, mancata manutenzione e per interventi eseguiti da personale non autorizzato. La ricarica deve essere effettuata da un centro autorizzato e certificato da GIBI ESTINTORI S.R.L.

Utilizzabile su apparecchiature in tensione